



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В, а/я 87

тел. (34377) 3-17-08; тел/факс (34377) 3-44-77

E-mail: ru32@fmbamail.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от «18» апреля 2024 года № 05**

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В
(место выдачи предписания)

Мною, старшим государственным инспектором отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность лица, составившего предписание)

Гончаровой Галиной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 66240041000010150194 от 18.04.2024

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 Малышевского городского округа (МАОУ СОШ № 3), ОГРН 1026600628471, ИНН 6603011839, место осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. Свободы, д. 15а.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Спортивная (баскетбольная/волейбольная) площадка на территории МАОУ СОШ № 3 не имеет полимерное или натуральное покрытие (фактически площадка оборудована асфальтовым покрытием, имеются дефекты покрытия в виде неровностей и т. д.), не спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ (на площадке наблюдается скопление ливневых осадков в период неблагоприятных погодных условий); спортивная площадка и беговые дорожки стадиона на территории МАОУ СОШ № 3 не спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ (спортивная площадка стадиона имеет натуральное покрытие в виде травяного покрова, беговые дорожки отсыпаны с использованием дресвы, т. е. при эксплуатации условия для отвода поверхностных вод за пределы границ площадки и

беговых дорожек отсутствуют), что является нарушением требования п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

2. Обучающиеся МАОУ СОШ № 3 не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (фактически технические параметры используемой мебели не позволяют регулировать высоту поверхностей столешниц столов с учетом роста-физиологических особенностей детей: учебных помещениях для начальных классов №№ 1, 8 на 1 этаже, в кабинете истории на 3 этаже и т. д.), покрытия столов и стульев имеют дефекты и повреждения, т. е. не являются устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (ввиду наличия видимых изменений рабочих и облицовочных поверхностей столов и стульев и их опорных металлических конструкций в учебных помещениях №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10 на 1 этаже, №№ 12, 13, 14, 15 на 2 этаже, в кабинете химии и физики на 3 этаже), что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

3. Мебель (столы и скамьи) в обеденном зале на 2 этаже имеет дефекты и повреждения покрытия (видимые изменения нарушения целостности поверхностей, включая облицовочных части), затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требования п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

4. В учебных помещениях №№ 8, 9, 10 на 1 этаже, №№ 12, 15 на 2 этаже, кабинете химии и физики на 3 этаже, лаборантских на 2 и 3 этажах полы с дефектами и повреждениями линолеумного покрытия (стыки линолеума не герметизированы, наблюдаются надрывы в покрытии и т. д.), затрудняющими влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

5. Стены и потолки в помещениях с дефектами и повреждениями, затрудняющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств (в месте для хранения уборочного инвентаря (в санузле для мальчиков на 2 этаже) наблюдается локальное отхождение керамической плитки, частично отсутствует плитка на стене; в учебных помещениях №№ 6, 7 на 1 этаже на потолке отслаивается краска и имеются дефекты в виде трещин на стыках потолочных плит; в учебных помещениях № 9 на 1 этаже, № 14 на 2 этаже наблюдается локальные отслоения краски по поверхностям стен; в лаборантской при кабинете № 15 на 2 этаже на потолке отслаивается краска); на потолке в помещении № 10 на 1 этаже обнаружены следы протекания, что является нарушением требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

6. В кабинете № 13 и раздевалке для мальчиков при спортивном зале на 2 этаже остекление окон из цельного стекла не выполнено (фактически целостность стекла нарушена: имеются трещины), что является нарушением требования п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

7. В помещении вестибюля на 1 этаже в потолочных светильниках общего освещения используются лампы с разным спектром светового излучения (светло-желтым и белым), что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

8. Источники искусственного освещения в исправном состоянии не содержатся или содержат следы загрязнений (не проведена своевременная замена ламп в светильниках общего освещения в коридоре, гардеробе для девочек на 1 этаже; в светильниках общего освещения учебных помещений № 7, 10 на 1 этаже наблюдаются видимые цветовые изменения осветительной арматуры, препятствующие равномерному освещению; в коридоре на 1 этаже осветительная арматура в нескольких светильниках общего освещения с видимыми следами загрязнения и т. д.), что является нарушением требования п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

9. Учебный кабинет физики на 3 этаже демонстрационным столом, установленным на подиуме, и имеющим покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, не оборудован (фактически вместо подиума на полу размещен деревянный настил, защитные бортики по краю имеющегося в наличии стола отсутствуют); лаборантская и учебный кабинет химии вытяжными шкафами не оборудованы (фактически вытяжной шкаф непосредственно в учебном кабинете химии отсутствует, и встроен в стену между кабинетом химии и лаборантской; в лаборантской в качестве вытяжного шкафа используется металлический сейф, к которому предусмотрена вытяжка с механическим побуждением), что является нарушением требования п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Юридическому лицу МАОУ СОШ № 3, ОГРН 1026600628471, ИНН 6603011839, место осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. Свободы, д. 15а.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. На территории МАОУ СОШ № 3 спортивные площадки оборудовать полимерным или натуральным покрытием, спортивные площадки и беговые дорожки спланировать с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, не допускать

проведение спортивных занятий на сырых площадках, имеющих дефекты. Основание: требование п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

2. Обеспечить обучающихся МАОУ СОШ № 3 мебелью (столами и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом, а также не имеющей дефектов и повреждений для обеспечения устойчивости к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (в учебных помещениях №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10 на 1 этаже, №№ 12, 13, 14, 15 на 2 этаже, в кабинете химии, физики, истории на 3 этаже). Основание: требование п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
3. Обеспечить обеденный зал на 2 этаже столовой мебелью (столами и скамьями) без дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: требование п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
4. Полы в учебных помещениях №№ 8, 9, 10 на 1 этаже, №№ 12, 15 на 2 этаже, кабинете химии и физики на 3 этаже, лаборантских на 2 и 3 этажах выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, устранить видимые дефекты и повреждения напольных покрытий. Основание: требование п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
5. Обеспечить отделку стен и потолков, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты и повреждения поверхностей стен и потолков (в месте для хранения уборочного инвентаря (в санузле для мальчиков на 2 этаже) — покрытие на стене; в учебных помещениях №№ 6, 7 на 1 этаже — на потолке; в учебных помещениях № 9 на 1 этаже, № 14 на 2 этаже — по поверхностям стен; в лаборантской при кабинете № 15 на 2 этаже — на потолке). Основание: требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
6. Обеспечить остекление окон в кабинете № 13 и в раздевалке для мальчиков при спортивном зале на 2 этаже из цельного стекла. Основание: требование п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
7. Обеспечить систему общего освещения в помещении вестибюля на 1 этаже потолочными светильниками с лампами одинакового спектра световызлучения: белого, тепло-белого, естественно-белого. Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
8. Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии, без следов загрязнений (в коридорах, гардеробе для девочек, в учебных помещениях №№ 7, 10 на 1 этаже). Основание: требование п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

9. Учебный кабинет физики на 3 этаже оборудовать демонстрационным столом, установленным на подиуме, и имеющим покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола; лаборантскую и учебный кабинет химии оборудовать вытяжными шкафами
- Основание: требование п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28

Срок исполнения: 03.09.2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 Малышевского городского округа

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 03.09.2026 года

(число, месяц, год)

направить в Межрегиональное управление № 32 ФМБА России документ (документы), подтверждающий (ие) выполнение предписания об устранении выявленных нарушений.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Старший государственный
инспектор отдела надзора
Межрегионального
управления № 32 ФМБА России



Гончарова Г.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: